

INFORMACJA NA TEMAT PRZYGOTOWANIA
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MIŁKACH
DO ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Przygotowanie Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach do rozpoczęcia
roku szkolnego 2013/2014

- a) **stan budynków szkolnych** - załącznik do informacji stanowi protokół z kontroli stanu budynków szkolnych na rok sz. 2013/2014
- b) **przygotowanie klas** - 20 sal przygotowanych - wyposażonych w odpowiednie meble i pomoce dydaktyczne.
przygotowanie boiska szkolnego, sali gimnastycznej: sala gimnastyczna odpowiednio przygotowana; bramki na boisku szkolnym zabezpieczone.
- c) **przygotowanie merytoryczne nauczycieli** - wszyscy nauczyciele zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami.

W roku szkolnym 2013/14 zatrudnionych będzie **41 pracowników**.

W tym:

stan kadry pedagogicznej : 29 nauczycieli w tym

Liczba nauczycieli wg stopni awansu zawodowego

- ✓ Nauczyciele dyplomowani: 13,
- ✓ Nauczyciele mianowani: 14
- ✓ Nauczyciele kontraktowi: 2

- ✓ Nauczyciele pełnozatrudnieni - 23
- ✓ Nauczyciele niepełnozatrudnieni - 6

Zatrudnienie obsługi i administracji

- ✓ administracja i obsługa szkoły: **12 pracowników**, w tym: 1 etat sekretarz szkoły, 1 etat intendentki, 6 etatów sprzątaczek, 3 etaty kucharek, 1 etat konserwatora.

W sezonie grzewczym placówka zatrudnia trzech palaczy.

d. Liczba uczniów i oddziałów:

Od 1.09.2013r. obowiązek szkolny realizować będzie **223 uczniów** w 6 oddziałach szkoły podstawowej i 6 oddziałach gimnazjum. Obowiązek przedszkolny realizować będzie 32 dzieci w 2 oddziałach, w tym **20 dzieci 5-letnich, 12 dzieci 6 – letnich**. Do przedszkola będzie również uczęszczało 17 dzieci 3-4letnich.

PRZEDSZKOLE	
grupa	Liczba uczniów
3-4 latki	17
„0” A	20
„0” B	12
RAZEM	49
SZKOŁA PODSTAWOWA	
klasa	Liczba uczniów
I	12
II	24
III	20
IV	24
V	19
VI	16
RAZEM	115
GIMNAZJUM	
klasa	Liczba uczniów
I A	14
I B	15
II A	24
II B	23
III A	17
III B	15
RAZEM	108
Razem PRZ, SP, GIM	272

Zajęcia - czas zajęć i ich ilość, ilość kół zainteresowań:

czas zajęć edukacyjnych od godziny 7.30 - 14.45

W tym czasie odbywają się zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, - wynikające z arkusza organizacyjnego oraz dodatkowo 26 godzin zajęć opiekuńczych w świetlicy szkolnej i 4 godz. rewalidacji

W ramach godzin wynikających z art.42 KN. - zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w ilości 25 godzin oraz inne zajęcia w liczbie 15 godzin.

Zajęcia pozalekcyjne zorganizowane dla uczniów na podstawie oczekiwań uczniów dostosowane do zainteresowań uczniów oraz zaleceń indywidualnych dla uczniów z trudnościami w nauce, zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Giżycku.

Wykaz zajęć pozalekcyjnych zorganizowanych z godzin do dyspozycji dyrektora w roku szkolnym - **5 godzin**, w tym:

- ✓ 2,5 godz. w szkole podstawowej,
- ✓ 2,5 godz. w gimnazjum,

Przeznaczono je prowadzenie zajęć wyrównawczych, przygotowujących do egzaminów i sprawdzianu

oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Szkoła oferuje uczniom atrakcyjne wyposażenie:

- ✓ szkolną pracownię internetową
- ✓ gabinet logopedyczny
- ✓ bibliotekę z czytelnią
- ✓ salę zabaw dla klas I-III
- ✓ 1 sala zajęć świetlicy
- ✓ salę gimnastyczną niepełnowymiarową
- ✓ małą salę ćwiczeń.

Szkoła oferuje uczniom dożywianie w formie dwudaniowego obiadu z dodatkami (owoce, jogurty, sok, kompot itp.) oraz drugiego śniadania w ramach żywności pozyskanej z fundacji *Pajacyk*.

Koszt obiadu wynosi 3 zł. obiady refunduje GOPS w Miłkach.

8. wykonane prace remontowe:

- ✓ malowanie pomieszczenia świetlicy szkoły podstawowej oraz częściowa wymiana wykładziny podłogowej - wykonanie zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku
- ✓ malowanie korytarza przy sali gimnastycznej - wykonanie zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku
- ✓ malowanie okien i parapetów w salach na parterze szkoły podstawowej- wykonanie zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku
- ✓ pomalowanie ścian w miejscach zniszczonych w budynku gimnazjum
- ✓ odmalowanie 2 sal w szkole podstawowej oraz części korytarza,

9. Planowane zakupy we wrześniu- październiku 2013r. :

- ✓ Artykuły biurowe do kancelarii i sekretariatu szkoły,
- ✓ Zabawki do oddziału przedszkolnego,
- ✓ Doposażenie kuchni i stołówki w naczynia kuchenne,
- ✓ Środki medyczne I pomocy do apteczek szkolnych.

10. Planowane remonty i inwestycje w latach 2011-2015

- ✓ Remont ogrodzenia wokół placu zabaw,
- ✓ Naprawa dachu szkoły podstawowej,
- ✓ Wymiana okien w sali gimnastycznej
- ✓ Wykonanie elewacji części budynku B,
- ✓ Modernizacja placu zabaw,
- ✓ Wymiana okien w klasach na parterze szkoły podstawowej oraz wymiana grzejników w świetlicy szkoły podstawowej oraz w korytarzu ze względu na brak możliwości utrzymania odpowiedniej temperatury,
- ✓ Zakup szafek uczniowskich do szatni szkolnej w celu pozostawiania odzieży i podręczników.

11. Kontynuacja udziału w programie szklanka mleka dla uczniów kl. 0-VI oraz w kl. I -III owoce i warzywa w szkole.

Opracowała:

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
w Miłkach

mgr Bożena Ferenc

PROTOKÓŁ

z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły (placówki)

Na podstawie par. 3 rozporządzenia MENiS z dnia 31 XII 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003/6/69)

przeprowadzono w dniu 30.08.2013r.

kontrolę po przerwie w działalności oświatowej szkoły trwającej

od 29.06.2013r. do 31.08.2013r.

Skład zespołu kontrolującego:

1. Bożena Ferenc - dyrektor ZPO w Miłkach
2. Agnieszka Krawczak - wicedyrektor ZPO w Miłkach
3. Cecylia Górską - sekretarz ZPO w Miłkach

Komisja ustaliła, że :

Część zewnętrzna budynku szkoły podstawowej wraz z łącznikiem

- stan elewacji zewnętrznej budynku szkoły podstawowej:
elewacja wymaga odnowienia, na bocznych ścianach budynku łącznika brak ocieplenia

- stan rynien:

rynny wymagają wymiany,

- stan urządzeń odgromowych - dobry

- stan stolarki okiennej – stolarka okienna pierwszego piętra wymieniona w całości.

Na parterze stare okna w bardzo złym stanie, w niektórych brak fragmentów drewnianych uniemożliwiający uzupełnienie szyb. Taki stan okien jest powodem dużych ubytków ciepła w okresie jesienno-zimowym. Pokrycie dachowe szkoły podstawowej: stan zły, co jest przyczyną systematycznego pojawiania się zacieków w sali komputerowej, sali nr 103, 4, w rogu korytarza na parterze budynku.

Część wewnętrzna budynku szkoły podstawowej:

1. Sale nr 6, 7, 8 oraz świetlica szkolna (łącznik) oraz korytarze nie najlepszy stan sieci grzewczej. Skorodowane rury i grzejniki przemysłowe nie spełniają swojej roli.
2. Stan mebli szkolnych - dobry
3. Podłogi w pomieszczeniach lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia lekcyjne, są równe, zmywalne. Podłoga w świetlicy wymaga naprawy.
4. Apteczki pierwszej pomocy znajdują się w sali gimnastycznej, pokoju nauczycielskim, w pracowni biologicznej, sekretariacie oraz przedszkolu.
5. W pracowni komputerowej, bibliotece, świetlicy szkolnej i sali gimnastycznej znajdują się regulaminy.
6. Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej. Zapewniona ciepła woda w łazienkach szkoły podstawowej, gimnazjum oraz sali gimnastycznej.

7. W pomieszczeniach szkoły podstawowej, przedszkola i gimnazjum jest zapewnione właściwe oświetlenie. Sufit z płyty w świetlicy nadaje się do wymiany.
8. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, istnieje możliwość wietrzenia.
9. Nawierzchnia dróg - dobra, istnieje jednak konieczność utwardzenia przejścia pomiędzy szkołą podstawową a gimnazjum, jak również drogi prowadzącej do stołówki szkolnej. Uczniowie przemieszczają się pomiędzy tymi budynkami, a brak utwardzonej powierzchni sprawia, że po deszczu utrzymują się błoto i kałuże, co utrudnia zapewnienie czystości w budynkach, stwarza zagrożenie poślizgu.
10. Wymagane uzupełnienie ogrodzenia między szkołą podstawową, salą gimnastyczną a ul. Szkolną.

Sala gimnastyczna:

1. Podłoga w dobrym stanie – parkiet po renowacji (cyklinowanie i lakierowanie), ściany i sufit odmalowane. Zły stan stolarki okiennej (w okresie grzewczym w dniach przy dużej temperaturze ujemnej, temperatura w sali oscyluje w granicach 3-8 °C. Odmalowane ściany w szatniach, na korytarzu. Uzupełnione oprawy oświetleniowe. Wymienione drzwi wejściowe.
2. Sprzęt sportowy na boisku szkolnym:
 - bramki wbetonowane w ziemię,
 - otwory kanalizacyjne oraz studzienki są zabezpieczone.

Ocena opisowa:

1. **Boisko szkolne zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki.**
2. **Sala gimnastyczna nie w pełni zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki (zły stan stolarki okiennej).**
3. **Plac zabaw przedszkola nie w pełni zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki.**
Wymaga uzupełnienia luk w ogrodzeniu wyrównania podłoża oraz montażu furtki.

Ocena opisowa:

Część wewnętrzna budynku zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki.
Sale lekcyjne stwarzają bezpieczne i higieniczne warunki.

Część zewnętrzna budynku gimnazjum:

-stan dobry

Część wewnętrzna budynku gimnazjum:

1. **Część piwniczna budynku: widoczne zawilgocenia korytarza i miejsc pod oknami, które są skutkiem złej izolacji zewnętrznej lub jest ona uszkodzona. W miejscach wilgotnych widoczne zagrzybienia.**
2. **W miarę posiadanych dodatkowych środków należy uwzględnić zdjęcie opaski, dokonanie odkopu i uzupełnienie ubytków w izolacji.**
3. Pomieszczenia lekcyjne -stan dobry.
4. Sprzęt szkolny - stan dobry
5. Wskazane byłoby zagospodarowanie strychu na kolejne pomieszczenia (np. składnicę akt, multimedialną pracownię językową) w miarę posiadanych środków.

Ocena opisowa: budynek gimnazjum, sale lekcyjne zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki.

Budynek przedszkola:

- część wewnętrzna -stan bardzo dobry
- część zewnętrzna - potrzebne przełożenie dachu oraz elewacja.

Ocena opisowa: budynek przedszkola , sale zajęć zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki.

Pomieszczenie kuchni i zaplecza kuchennego:

Ocena:

- stan posadzki i kratak spływowych- dobry
- sprawność urządzeń wentylacyjnych -właściwa
- instrukcje bhp i obsługi (zawieszenie ich przy stanowisku) - instrukcje zawieszono są w odpowiednim miejscu.
- tablice ostrzegawcze i ewakuacyjne - znajdują się w odpowiednim miejscu
- wyposażenie apteczki pierwszej pomocy; apteczka wyposażona w podstawowe środki
- oznaczenie wyłączników głównych gazu i prądu (napis na skrzynce) - jest
- stan sanitarny w pomieszczeniach zaplecza - bardzo dobry

Ocena opisowa

Blok żywieniowy zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki.

Komisja sprawdziła również efekt prac remontowych wakacyjnych:

- ✓ Malowanie świetlicy, korytarza przy sali gimnastycznej i okien w salach 2 - 4 - wykonanie zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku,
- ✓ Malowanie sal 7 i 8 w SP oraz korytarza przy nich,
- ✓ pomalowanie ścian w miejscach zniszczonych w budynkach szkolnych, przedszkolu i sali gimnastycznej,
- ✓ odnowienie lamperii w korytarzach gimnazjum,

Komisja uznaje, że na terenie obiektów należących do ZPO w Miłkach(oprócz sali gimnastycznej, gdzie nie zawsze osiąga się temperaturę 18°C- w okresie jesienno-zimowym) są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole.

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI

1. Bożena Ferenc
2. Agnieszka Krowczyńska
3. Cecylia Górska

Stanowisko dyrektora szkoły:

Na podstawie przeprowadzonej kontroli potwierdzam gotowość Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniu 2.09.2013r.

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
w Miłkach
Bożena Ferenc
30 sierpnia 2013r.

