

IRL.701.4.7.4.2014

Miłki, 23 czerwca 2014r.

Wszyscy wykonawcy

Wyjaśnienie dodatkowe do odpowiedzi nr 1, pyt. 3 na zapytania wykonawców

Na podstawie art.38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473 i z 2014r., poz. 423) Zamawiający - Gmina Miłki udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu na robotę pn. „Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Miłkach”.

Pytanie nr 3 z dnia 16 czerwca 2014r

Niestety niemożliwe jest zastosowanie zasobnika zewnętrznego 1386 litrów do zaprojektowanego kotła PFL-100p-v01 o mocy 100 kW. Przeznaczony jest on do innych rodzajów kotłów np. Pellets 100, Maxi Bio. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Wyjaśnienie dodatkowe do odpowiedzi na pytanie nr 3

Zbiornik na opał zastosowany przy projektowanym kotle winien być zbiornikiem standardowym z możliwością zwiększenia pojemności do 1175 l. Proszę wycenić w opcji 1 175 l.

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Kasiakowski