



RR.271.1.7.2017



Miłki, 20 września 2017r.

ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Miłki – Gmina Miłki
Adres: ul. Mazurska 2,
11-513 Miłki
tel: +48 87 421 10 84, fax: +48 87 421 10 07

Wszyscy wykonawcy

Odpowiedz nr 2 na zapytania wykonawców

Na podstawie art.38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych-(t.j. Dz. U. z 2015r., poz.2164 z późn. zm.) Zamawiający -Gmina Miłki udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 20.09.2017. w postępowaniu na zadanie pn: **Przebudowa drogi gminnej Wyszowate - Ogródki Nr 133041N.**

Pytanie nr 1

Informacja zawarta w SIWZ oraz w przekrojach normalnych mówi o grubości warstwy wiążącej równej 3cm, natomiast Specyfikacja Techniczna „D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego” dołączona do dokumentacji wskazuje na grubość 4 cm. Prosimy o informację jaką grubość należy przyjąć do kalkulacji.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Grubość warstwy wiążącej wynosi 3cm

Pytanie nr 2

Informacja zawarta w SIWZ oraz w przedmiarze dołączonym do dokumentacji wskazuje na rodzaj mieszanki wiążącej AC11W, natomiast w Specyfikacji Technicznej „D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego” jest napisane o AC16W. Prosimy o informację jaki rodzaj mieszanki należy przyjąć do kalkulacji.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Należy przyjąć mieszankę AC11W

Z up. WÓJTA GMINY
Małgorzata Jasińska
Sekretarz

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej odpowiedzi.

Data otrzymania:.....

Podpis:.....