



RR.272.2.3.2018

Miłki, 18.04 2018r.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miłki

Adres: ul. Mazurska 2,
11-513 Miłki

tel: +48 87 421 10 84, fax: +48 87 421 10 07

Wszyscy wykonawcy

Odpowiedz nr 1 na zapytania wykonawców

Na podstawie art.38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych- (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.2164 z późn. zm.) Zamawiający -Gmina Miłki udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 05.02.2018. W postępowaniu na zadanie pn: **Modernizacja nawierzchni i terenów zielonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego w Miłkach**

Pytanie nr 1

Czy do wyceny należy przyjąć ławki drewniane na stelażu ze stali nierdzewnej zgodnie z zapisem w projekcie, czy ławki drewniano - żeliwne zgodnie z przedmiarem robót?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Należy przyjąć ławki drewniano - żeliwne kotwione na stopach betonowych w gruncie zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 2

Co należy rozumieć pod pojęciem "obieg wody w ogrodzie różanym" - poz. 25 przedmiaru robót? Czy dotyczy to tylko fontanny czy nawodnienia ogrodu?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Należy rozumieć wykonanie obiegu wody w fontannie i kaskadzie oraz wykonanie punktu czerpalnego śr. 15mm do podlewania

Pytanie nr 3

Czy fundament i posadzka "Świątyni Dumania" ma być wykonana z kamienia zgodnie z opisem w przedmiarze robót czy tak jak w projekcie - fundament betonowy, posadzka z kostki brukowej?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Należy wykonać posadzkę z kamienia łamanego spoinowanego i zaimpregnowanego preparatem do impregnacji kamienia

Pytanie nr 4

Czy wymienione w projekcie 4 punkty świetlne podwodne dotyczą podświetlenia oczka wodnego czy są elementem kaskady wodnej?



RR.272.2.3.2018

Odpowiedź na pytanie nr 4

Tak, dotyczą zestawu oczko wodne+kaskada, w tym 3 punkty to oświetlenie podwodne w oczku wodnym a 1 pkt podświetlający kaskadę wody.

Pytanie nr 5

W jaki sposób ma być zasilona kaskada wodna i ewentualne podświetlenie punktów świetlnych w oczku wodnym?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Należy doprowadzić podziemne przyłącza elektryczne i wodne z budynku OZ (kotłowni).

Z up. V
Małgorzata
Se

