



✕ - Demontaż

- Uwagi:
1. Układ sieci zasilającej TN-C,
 2. Układ sieci zasilającej linię kablową oświetleniową TN-S,
 3. Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim – samoczynne, wyłączenie zasilania bezpiecznikiem topikowym, *
- * – przystosowane do plombowania.

 ELEKTRYK GIZYCKO		ul. Sienkiewicza 9A 11-400 Głizycko www.elektryk.gizycko.com		tel. (87) 428 57 70 fax. (87) 428 32 47 biuro@elektryk.gizycko.com	
Nazwa i adres obiektu budowlanego					
Budowa oświetlenia drogowego w m. Miłki ul. Szkolna					
Opracował: mgr inż. Piotr Wądołowski					
Projektant: mgr inż. Jan Kondak upr. SUW-51/BS					
Sprawdził: []		[]		[]	
p9105		-		2009-09-16	
Tytuł i rysunek		[]		[]	
Jednokreskowy schemat zasilania					