



RR.271.1.4.2017



Miłki, 20 lutego 2017r.

## ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Miłki – Gmina Miłki  
Adres: ul. Mazurska 2,  
11-513 Miłki  
tel: +48 87 421 10 84, fax: +48 87 421 10 07

**Wszyscy wykonawcy**

## Odpowiedz nr 1 na zapytania wykonawców

Na podstawie art.38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych-( t.j. Dz. U. z 2015r., poz.2164 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Miłki udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 20.02.2017. w postępowaniu na zadanie pn: **Przebudowa drogi gminnej Paprotki Nr 133004N.**

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji nawierzchni z:

- kostka kamienna o grub. 15/17 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa o grub. 5 cm
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) grub. 15 cm
- podbudowa z mieszanki związanej cementem o  $R_m=2,5$  MPa o grub. 15 cm

na jednolitą na całym odcinku:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grub. 5 cm
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) grub. 15 cm
- podbudowa z mieszanki związanej cementem o  $R_m=2,5$  MPa o grub. 15 cm.

Takie rozwiązanie zmniejszy koszty inwestycji i droga będzie równiejsza na odcinku gdzie miała być nawierzchnia z kamienia brukowego.

### Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

*Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej odpowiedzi.*

Data otrzymania:.....

Podpis:.....